

EDITAL Nº 2/2026

**Qualidade da Água de Abastecimento Público
Resultados Analíticos referentes ao 4.º trimestre de 2025**

----- Augusto Manuel dos Reis Marinho, Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca.-----

----- Faz publicar, para efeitos do disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de agosto, o tratamento dos resultados obtidos no controle da qualidade da água distribuída no concelho de Ponte da Barca no 4.º trimestre de 2025, de acordo com o Quadro Anexo, que faz parte integrante deste Edital. -----

----- Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo. -----

Câmara Municipal de Ponte da Barca, 19/02/2026.

(Augusto Manuel dos Reis Marinho, Dr.)



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRITELO (IGREJA)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos Intestinais (ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l ClO ₂)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l ClO ₃)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Trihalometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRTELO (MOSTEIRÓ)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/l PICO)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos Intestinais (ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Benlazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRITELO (PARADAMONTE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiodrometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
	Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CUIDE VILA VERDE

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,60	<0,60	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercuríio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv)	0,1	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (FROUFE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,31	0,31	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (IGREJA)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,38	0,38	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH ₄)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		10,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO ₃)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos(mg/l)		0,70	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l)		0,70	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO ₃)		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO ₃)		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO ₂)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Potássio(mg/l K)		---	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		20	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO ₄)		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeleno e Tricloroeleno(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeleno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeleno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRÉ AMBOS-OS-RIOS (LOURIDO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiodrometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiodrometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRÉ AMBOS-OS-RIOS (SOBREDO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,28	0,28	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodrometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromodiodrometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (TAMENTE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
CI	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ERMIDA

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	12	12 ^{a)}	1	0%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	66	66 ^{b)}	1	0%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,31	0,31	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiodometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

a), b) Remetida informação à União de Freguesias local com propostas de intervenção, com conhecimento à ERSAR e à Autoridade de Saúde;O tratamento é efectuado com recurso a pastilhas de hipoclorito de cálcio uma vez que não existe rede eléctrica no local do reservatório que permita o recurso a sistemas automáticos. Este método de tratamento toma-se insuficiente devido à instabilidade provocada pelo excesso de caudal de entrada no reservatório. Análises subsequentes conformes.

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GERMIL

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	35	35 ^{a)}	1	0%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	>1,0E+02	>1,0E+02 ^{b)}	1	0%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,34	0,34	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeleno e Tricloroeleno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeleno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeleno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

a), b) Remetida informação à União de Freguesias local com propostas de intervenção, com conhecimento à ERSAR e à Autoridade de Saúde;O tratamento é efectuado com recurso a pastilhas de hipoclorito de cálcio uma vez que não existe rede eléctrica no local do reservatório que permita o recurso a sistemas automáticos. Este método de tratamento toma-se insuficiente devido à instabilidade provocada pelo excesso de caudal de entrada no reservatório. Análises subsequentes conformes.

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GROVELAS

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,37	0,50	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (CASTELO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (CIDADELHE)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	1	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiodrometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (PARADA)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: _____

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTO BOM

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,37	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	C1	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0
Amónio (mg/L NH ₄)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio(µg/l Sb)		10,0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio(µg/l Al)		200	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio(µg/l As)		10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno(µg/l)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)Pireno(µg/l)		0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro(mg/l B)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos(µg/l BrO3)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(µg/l Cd)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio(mg/l Ca)		---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo(µg/l Pb)		10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos(µg/l CN)		50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos(mg/l Cl)		250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos(mg/l)		0,70	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l)		0,70	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens(N/ml)		0	---	---	---	---	0	0	---
Cobre(mg/l Cu)		2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio(µg/l Cr)		50	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total(mg/l CaCO3)		---	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos(mg/l F)		1,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro(µg/l Fe)		200	---	---	---	---	0	0	---
Hap (Total)(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio(mg/l Mg)		---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/L Mn)		50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio(µg/l Hg)		1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel(µg/l Ni)		20	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/L NO3)		50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos(mg/L NO2)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/L O2)		5,0	---	---	---	---	0	0	---
Potássio(mg/l K)		---	---	---	---	---	0	0	---
Selénio(µg/l Se)		20	---	---	---	---	0	0	---
Sódio(mg/l Na)		200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos(mg/l SO4)		250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)		10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)		100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiolclorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiolclorometano(µg/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)		0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)		---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)		500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)		0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P		0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Clifosato (µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)		0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (BARRAL)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,40	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	1	1	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	137	137	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano (µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio (µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio (µg/l Al)	200	127	127	0	100%	1	1	100%
	Arsénio (µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno (µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro (mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio (µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio (mg/l Ca)	---	11,4	11,4	---	---	1	1	100%
	Chumbo (µg/l Pb)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cianetos (µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos (mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos (mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens (N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre (mg/l Cu)	2,0	4,40E-02	4,40E-02	0	100%	1	1	100%
	Crómio (µg/l Cr)	50	1,0	1,0	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	---	32,30	32,30	---	---	1	1	100%
	Fluoretos (mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro (µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total) (µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio (mg/l Mg)	---	9,20E-01	9,20E-01	---	---	1	1	100%
	Manganês (µg/L Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Níquel (µg/l Ni)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
	Nitritos (mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Potássio (mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio (µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio (mg/l Na)	200	5,4	5,4	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano (µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano (µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total) (µg/l)	100	30,7	30,7	0	100%	1	1	100%
	Bromodichlorometano (µg/l)	---	7,85	7,85	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio (µg/l)	---	0,21	0,21	---	---	1	1	100%
	Clorofórmio (µg/l)	---	19,8	19,8	---	---	1	1	100%
	Dibromodichlorometano (µg/l)	---	2,8	2,8	---	---	1	1	100%
	Alfa-Total (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total (mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%	
Urânio 234 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão (Bq/l)	500	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas (Total) (µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÃ (GOLFEIRO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,24	0,60	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	138	138	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Radão(Bq/l)	500	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
CI	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	108	108	0	100%	1	1	100%
	Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno(µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro(mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	11,3	11,3	---	---	1	1	100%
	Chumbo(µg/l Pb)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cianetos(µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos(mg/l Cl)	250	11,9	11,9	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	0,21	0,21	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/m)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	5,55E-04	5,55E-04	0	100%	1	1	100%
	Crómio(µg/l Cr)	50	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	32,00	32,00	---	---	1	1	100%
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio(mg/l Mg)	---	9,10E-01	9,10E-01	---	---	1	1	100%
	Manganês (µg/L Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	2,7	2,7	0	100%	1	1	100%
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	2,6	2,6	0	100%	1	1	100%
	Potássio(mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio(µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio(mg/l Na)	200	5,4	5,4	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno(µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/l)	---	8,88	8,88	---	---	1	1	100%	
Bromofórmio(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%	
Clorofórmio(µg/l)	---	21,7	21,7	---	---	1	1	100%	
Dibromoclorometano(µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%	
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%	
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%	
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (PARADELA)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,40	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	91,1	91,1	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	5,9	5,9 ^o	1	0%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	112	112	0	100%	1	1	100%
	Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno(µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro(mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo(µg/l Pb)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cianetos(µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos(mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	0,22	0,22	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	6,50E-04	6,50E-04	0	100%	1	1	100%
	Crómio(µg/l Cr)	50	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	1,62	1,62	---	---	1	1	100%
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap. (Total)(µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio(mg/l Mg)	---	<0,25	<0,25	---	---	1	1	100%
	Manganés (µg/L Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1,6	1,6	0	100%	1	1	100%
	Nítritos(mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	2,9	2,9	0	100%	1	1	100%
	Potássio(mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio(µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio(mg/l Na)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloreto e Tricloroetano(µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloreto(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano(µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Bromodiclorometano(µg/l)	---	0,71	0,71	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio(µg/l)	---	0,23	0,23	---	---	1	1	100%
	Clorofórmio(µg/l)	---	0,99	0,99	---	---	1	1	100%
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	0,54	0,54	---	---	1	1	100%
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%	
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	269	269	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetiamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

c) Remetida informação à ERSAR e à Autoridade de Saúde; Incumprimento recorrente visto que não existe ainda implementado sistema de correcção de PH. O incumprimento de PH é resultante das características naturais (hidrogeológicas) da origem da água, no entanto existe já um plano de trabalhos para a sua resolução.

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (Portuzelo)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,39	2,10	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	1	1	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	235	235	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	118	118	0	100%	1	1	100%
	Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno(µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro(mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	3,8	3,8	---	---	1	1	100%
	Chumbo(µg/l Pb)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cianetos(µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos(mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	1,20E-01	1,20E-01	0	100%	1	1	100%
	Crómio(µg/l Cr)	50	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	11,10	11,10	---	---	1	1	100%
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	22,3	22,3	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio(mg/l Mg)	---	3,90E-01	3,90E-01	---	---	1	1	100%
	Manganés (µg/L Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1,7	1,7	0	100%	1	1	100%
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	1,9	1,9	0	100%	1	1	100%
	Potássio(mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio(µg/l Se)	20	0,7	0,7	0	100%	1	1	100%
	Sódio(mg/l Na)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano(µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Bromodiclorometano(µg/l)	---	3,44	3,44	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio(µg/l)	---	0,92	0,92	---	---	1	1	100%
	Clorofórmio(µg/l)	---	15,1	15,1	---	---	1	1	100%
	Dibromodiclorometano(µg/l)	---	1,62	1,62	---	---	1	1	100%
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	56,7	56,7	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Benlazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (Setas)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCOA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,70	1,20	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/m)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	204	204	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	5,9	5,9 ^d	1	0%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos (ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano (µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio (µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio (µg/l Al)	200	151	151	0	100%	1	1	100%
	Arsénio (µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno (µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro (mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio (µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio (mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo (µg/l Pb)	10	0,7	0,7	0	100%	1	1	100%
	Cianetos (µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos (mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos (mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens (N/m)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre (mg/l Cu)	2,0	1,30E-02	1,30E-02	0	100%	1	1	100%
	Crómio (µg/l Cr)	50	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	---	1,35	1,35	---	---	1	1	100%
	Fluoretos (mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro (µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap. (Total) (µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio (mg/l Mg)	---	<0,25	<0,25	---	---	1	1	100%
	Manganês (µg/l Mn)	50	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
	Mercurio (µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Níquel (µg/l Ni)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	3,0	3,0	0	100%	1	1	100%
	Nitritos (mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Potássio (mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio (µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio (mg/l Na)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloreto e Tricloroetano (µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloreto (µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano (µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total) (µg/l)	100	10,4	10,4	0	100%	1	1	100%
	Bromodiclorometano (µg/l)	---	2,85	2,85	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio (µg/l)	---	1,21	1,22	---	---	1	1	100%
	Clorofórmio (µg/l)	---	4,41	4,41	---	---	1	1	100%
	Dibromoclorometano (µg/l)	---	1,89	1,89	---	---	1	1	100%
	Alfa-Total (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total (mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%	
Urânio 234 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão (Bq/l)	500	56,8	56,8	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas (Total) (µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetiamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

c) Remetida informação à ERSAR e à Autoridade de Saúde; Incumprimento recorrente visto que não existe ainda implementado sistema de correcção de PH. O incumprimento de PH é resultante das características naturais (hidrogeológicas) da origem da água, no entanto existe já um plano de trabalhos para a sua resolução.

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SAMPRIZ

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	56,9	56,9	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	65	65	0	100%	1	1	100%
	Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno(µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro(mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo(µg/l Pb)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cianetos(µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos(mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	7,40E-03	7,40E-03	0	100%	1	1	100%
	Crómio(µg/l Cr)	50	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	8,50	8,50	---	---	1	1	100%
	Fuoretos(mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio(mg/l Mg)	---	<0,25	<0,25	---	---	1	1	100%
	Manganes (µg/L Mn)	50	7,80E-01	7,80E-01	0	100%	1	1	100%
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Niquel(µg/l Ni)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	11,2	11,2	0	100%	1	1	100%
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Potássio(mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio(µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio(mg/l Na)	200	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno(µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	3,24	3,24	0	100%	1	1	100%
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	0,94	0,94	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio(µg/l)	---	0,44	0,44	---	---	1	1	100%
	Clorofórmio(µg/l)	---	0,74	0,74	---	---	1	1	100%
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	1,12	1,12	---	---	1	1	100%
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%	
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTIAGO VILA CHÁ

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,28	0,60	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos ¹ (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	Oxidabilidade (mg/L O2)	5	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano ¹ (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio ¹ (µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio ¹ (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno ¹ (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro ¹ (mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos ¹ (µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio ¹ (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos ¹ (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos ¹ (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total (mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos ¹ (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total) (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio ¹ (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos (mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio (mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio ¹ (µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos ¹ (mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ (µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total) (µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total ¹ (Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total ¹ (mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas ¹ (Total) (µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH05 ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte S.A)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TOUVEDO S. LOURENÇO

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,40	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	100	100	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano (µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio (µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio (µg/l Al)	200	22,5	22,5	0	100%	1	1	100%
	Arsénio (µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno (µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro (mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio (µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio (mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo (µg/l Pb)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cianetos (µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos (mg/l Cl)	250	12,6	12,6	0	100%	1	1	100%
	Cloritos (mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens (N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre (mg/l Cu)	2,0	8,80E-03	8,80E-03	0	100%	1	1	100%
	Crómio (µg/l Cr)	50	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	---	3,40	3,40	---	---	1	1	100%
	Fuoretos (mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro (µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total) (µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio (mg/l Mg)	---	6,00E-01	6,00E-01	---	---	1	1	100%
	Manganês (µg/L Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Níquel (µg/l Ni)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	2,9	2,9	0	100%	1	1	100%
	Nitritos (mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Potássio (mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio (µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio (mg/l Na)	200	9,7	9,7	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno (µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno (µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total) (µg/l)	100	2,38	2,38	0	100%	1	1	100%
	Bromodiorometano (µg/l)	---	0,46	0,46	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio (µg/l)	---	0,64	0,64	---	---	1	1	100%
	Clorofórmio (µg/l)	---	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
	Dibromodiorometano (µg/l)	---	0,99	0,99	---	---	1	1	100%
	Alfa-Total (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
	Dose indicativa Total (mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
	Urânio 234 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão (Bq/l)	500	33,8	33,8	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas (Total) (µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TOUVEDO SALVADOR

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,16	1,0	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	75,6	75,6	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
CI	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano (µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio (µg/l Sb)	10,0	0,50	0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio (µg/l Al)	200	43,2	43,2	0	100%	1	1	100%
	Arsénio (µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno (µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Boro (mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio (µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio (mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo (µg/l Pb)	10	1,0	1,0	0	100%	1	1	100%
	Cianetos (µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos (mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos (mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens (N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Cobre (mg/l Cu)	2,0	1,50E-02	1,50E-02	0	100%	1	1	100%
	Crómio (µg/l Cr)	50	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	---	3,3	3,3	---	---	1	1	100%
	Fuoretos (mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro (µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total) (µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio (mg/l Mg)	---	4,30E-01	4,30E-01	---	---	1	1	100%
	Manganês (µg/L Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
	Níquel (µg/l Ni)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
	Nitritos (mg/L NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	2,6	2,6	0	100%	1	1	100%
	Potássio (mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio (µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio (mg/l Na)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno (µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno (µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total) (µg/l)	100	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
	Bromodiorometano (µg/l)	---	0,24	0,24	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio (µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Clorofórmio (µg/l)	---	0,37	0,37	---	---	1	1	100%
	Dibromodiorometano (µg/l)	---	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
Alfa-Total (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%	
Dose indicativa Total (mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%	
Urânio 234 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão (Bq/l)	500	125	125	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas (Total) (µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
AMPA (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Terbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. PEDRO (BOIVIVO)

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,23	0,30	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. TOMÉ

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,26	0,90	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L Pt/Co)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
CI	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Niquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloreto(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. PEDRO

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA E FREGUESIAS LIMITROFES E AZIAS

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos			% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo	N.º Análises superiores VP		Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,9	---	---	6	6	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Alumínio (µg/l Al)	200	49	49	0	100%	1	1	100%
	Nitratos ¹ (mg/L NO3)	50	2,4	2,4	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens (N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	102	102	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos (ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
CI	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano ¹ (µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio ¹ (µg/l Sb)	10,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Arsénio ¹ (µg/l As)	10	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Benzeno ¹ (µg/l)	1,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro ¹ (mg/l B)	1,5	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
	Bromatos ¹ (µg/l BrO ₃)	10	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio ¹ (µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos ¹ (µg/l CN)	50	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cloretos ¹ (mg/l Cl)	250	9,2	9,2	0	100%	1	1	100%
	Cloritos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos ¹ (mg/l F)	1,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total) (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio ¹ (µg/l Hg)	1,0	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos (mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio (mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio ¹ (µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio ¹ (mg/l Na)	200	4,3	4,3	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos ¹ (mg/l SO ₄)	250	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ (µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano ¹ (µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano ¹ (µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Tri-Halometanos (Total) (µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total ¹ (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
	Dose indicativa Total ¹ (mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
	Pesticidas ¹ (Total) (µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
	Desetilbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Bentazona ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
	M656PH05 ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Glifosato ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
	AMPA ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
	Terbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte S.A)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA

EDITAL N.º 2

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

4º TRIMESTRE 2025
01 Outubro a
31 de Dezembro

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MUIA

Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	1,4	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%	
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetenamida-P	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
M656PH051	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente: 
(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 19-02-2026