

EDITAL Nº. 15/2026

Qualidade da Água de Abastecimento Público
Resultados Analíticos referentes ao 2.º trimestre de 2026

----- Augusto Manuel dos Reis Marinho, Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca.-----

----- Faz publicar, para efeitos do disposto no artigo 32.º do Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de agosto, o tratamento dos resultados obtidos no controle da qualidade da água distribuída no concelho de Ponte da Barca no 2.º trimestre de 2026, de acordo com o Quadro Anexo, que faz parte integrante deste Edital. -----

----- Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo. -----

Câmara Municipal de Ponte da Barca, 11/08/2026

**AUGUSTO
MANUEL DOS
REIS MARINHO**

Assinado de forma
digital por AUGUSTO
MANUEL DOS REIS
MARINHO
Dados: 2026.08.11
15:32:20 +01'00'

(Augusto Manuel dos Reis Marinho, Dr.)

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRITELO (IGREJA)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valcores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	<44,6	<44,6	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/l PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos Intestinais (ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (UNT)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	59,5	59,5	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
CI	Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno(µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Boro(mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Calcio(mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo(µg/l Pb)	10	3,4	3,4	0	100%	1	1	100%
	Cianetos(µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos(mg/l Cl)	250	46,6	46,6	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l ClO ₂)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l ClO ₃)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	<15	<15	0	100%	1	1	100%
	Ácido monocloroacét co(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dicloroacét co(µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
	Ácido tricloroacét co(µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
	Ácido monobromoacét co(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dibromoacét co(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	7,19E-02	7,19E-02	0	100%	1	1	100%
	Crómio(µg/l Cr)	50	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	<1,03	<1,03	---	---	1	1	100%
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio(mg/l Mg)	---	<0,25	<0,25	---	---	1	1	100%
	Manganês (µg/l Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	<0,300	<0,300	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	1,8	1,8	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/l NO ₃)	50	2,9	2,9	0	100%	1	1	100%
	Nitritos(mg/l NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Potássio(mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio(µg/l Se)	20	7,38E-01	7,38E-01	0	100%	1	1	100%
	Sódio(mg/l Na)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno(µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Urânio (µg/l)	30	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	<0,005	<0,005	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluoroheptanosulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorotridecanossulfón co(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Trihalometanos (Total)(µg/l)	100	10,2	10,2	0	100%	1	1	100%	

Bromodiclorometano(µg/l)	---	3,14	3,14	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Cloroformio(µg/l)	---	5,56	5,56	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/l)	---	1,48	1,48	---	---	1	1	100%
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total(mSv)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	16,1	16,1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PhC51(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos								
O Presidente:  (Augusto Manuel dos Reis Marinho)						Data da publicação: 11-08-2026		

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRITELO (MOSTEIRÃO)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/l)	---	0,37	0,60	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	<44,6	<44,6	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/l PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6.5 e ≤9.5	5,4	5,4 ⁴⁾	1	0%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos Intestinais (ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (UNT)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/l NH ₃)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	80,6	80,6	0	100%	1	1	100%
	Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno(µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Boro(mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo(µg/l Pb)	10	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
	Cianetos(µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloretos(mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	<15	<15	0	100%	1	1	100%
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	2,45E-02	2,45E-02	0	100%	1	1	100%
	Crómio(µg/l Cr)	50	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	1,31	1,31	---	---	1	1	100%
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio(mg/l Mg)	---	3,17E-01	3,17E-01	---	---	1	1	100%
	Manganés (µg/l Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	<0,300	<0,300	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	5,96E-01	5,96E-01	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/l NO ₃)	50	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Nitritos(mg/l NO ₂)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Potássio(mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio(µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio(mg/l Na)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloretoeno e Tricloroeteno(µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloretoeno(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno(µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Urânio (µg/l)	30	0,19	0,19	0	100%	1	1	100%
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorohexanóico /PFHxA)(µg/l)	---	<0,005	<0,005	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroundecanóico (FFUnDA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorododecanoico (FFDoDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroheptanosulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%

Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Ácido perfluorononanoanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Ácido perfluorodecanoanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Ácido perfluoroundecanoanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Ácido perfluorododecanoanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Ácido perfluorotridecanoanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	3,52	3,52	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/l)	---	0,96	0,96	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Clorofórmio(µg/l)	---	1,56	1,56	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/l)	---	0,8	0,8	---	---	1	1	100%
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total(mSv)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	141	141	0	100%	1	1	100%
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

a) Remetida informação à Junta de Freguesia local com propostas de intervenção, com conhecimento à ERSAR e à Autoridade de Saúde; Incumprimento recorrente visto que não existe implementado sistema de correcção de PH. O incumprimento de PH é resultante das características naturais (hidrogeológicas) da origem da água.

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BRITELO (PARADAMONTE)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,40	0,50	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	78,5	78,5	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Radão(Bq/l)	500	269	269	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
CI	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	90	90	0	100%	1	1	100%
	Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Benzeno(µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	<0,0030	<0,0030	0	100%	1	1	100%
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
	Boro(mg/l B)	1,5	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio(µg/l Cd)	0,01	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Chumbo(µg/l Pb)	10	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
	Cianetos(µg/l CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
	Cloratos(mg/l Cl)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l)	0,70	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
	Cloratos (mg/l)	0,70	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	<15	<15	0	100%	1	1	100%
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	5,29E-02	5,29E-02	0	100%	1	1	100%
	Crómio(µg/l Cr)	50	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	1,23	1,23	---	---	1	1	100%
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	<0,0200	<0,0200	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	1	1	100%
	Magnésio(mg/l Mg)	---	2,99E-01	2,99E-01	---	---	1	1	100%
	Manganês (µg/L Mn)	50	5,6	5,6	0	100%	1	1	100%
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	<0,300	<0,300	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	5,73E-01	5,73E-01	0	100%	1	1	100%
	Nitratos (mg/L NO3)	50	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Potássio(mg/l K)	---	<2,5	<2,5	---	---	1	1	100%
	Selénio(µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio(mg/l Na)	200	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%
	Tetracloretoeno e Tricloretoeno(µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloretoeno(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloretoeno(µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Urânio (µg/l)	30	0,23	0,23	0	100%	1	1	100%
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	<0,002	<0,002	0	100%	1	1	100%
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	<0,005	<0,005	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	<0,002	<0,002	---	---	1	1	100%	

Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	2,52	2,52	0	100%	1	1	100%
Bromodicrometano(µg/l)	---	0,75	0,75	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Corofórmio(µg/l)	---	1,16	1,16	---	---	1	1	100%
Dibromodicrometano(µg/l)	---	0,61	0,61	---	---	1	1	100%
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	1	1	100%
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	1	1	100%
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	1	1	100%
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	1	1	100%
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CUIDE VILA VERDE									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Anáees Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	<44,6	<44,6	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	5,6	5,6 ⁹⁾	1	0%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (UNT)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercuríio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetienamida-P(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

a) Remetida informação à Junta de Freguesia local com propostas de intervenção, com conhecimento à ERSAR e à Autoridade de Saúde; Incumprimento recorrente visto que não existe implementado sistema de correcção de PH. O incumprimento de PH é resultante das características naturais (hidrogeológicas) da origem da água.

O Presidente:


(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (FROUFE)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,16	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
CI	Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Índeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanoico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH05 1(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (IGREJA)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,70	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH05 1(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:


(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA	EDITAL N.º 15						
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).	2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho						
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (LOURIDO)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,7	1,5	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanoico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos								
O Presidente:  (Augusto Manuel dos Reis Marinho)						Data da publicação: 11-08-2026		

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (SOBREDO)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0.80	0.80	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS (TAMENTE)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,70	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutânico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentânico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexânico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptânico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctânico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononânico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecânico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecânico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecânico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecânico (PFTDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetiltiterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656FH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Gilfosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA	EDITAL N.º 15						
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).		2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho					
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ERMI DA									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,16	0,70	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GERMIL									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,16	0,60	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GROVELAS									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,80	0,80	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	114	114	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	8,5	8,5	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	163	163	0	100%	1	1	100%
Arsénio(µg/l As)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%	
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercuríio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanoossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanoossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanoossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanoossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanoossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (CASTELO)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,35	0,50	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloroetano(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (CIDADELHE)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,40	0,40	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---	
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanoico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LINDOSO (PARADA)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,35	0,40	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTO BOM							
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	66,4	66,4	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Manganês (µg/L Mn)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
CI	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (BARRAL)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,38	0,38	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfônico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polônio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetlterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÃ (GOLFEIRO)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,35	0,35	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
CI	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

Ácido perfluorononanosulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (PARADELA)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufo/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
CI	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTTrDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluoropentanossulfônico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorohexanossulfônico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroheptanossulfônico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorooctanossulfônico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorononanossulfônico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfônico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total (Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polônio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÁ (Portuzelo)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos (ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---	
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloreto(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. JOÃO VILA CHÃ (Seixas)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,70	0,70	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
CI	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercúrio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTTrDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluoropentanossulfônico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorohexanossulfônico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroheptanossulfônico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorooctanossulfônico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorononanossulfônico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorodecanossulfônico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polônio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SAMPRIZ									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---	
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTIAGO VILA CHÁ									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,60	---	---	2	2	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Nitratos ¹ (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	293	293	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	9,4	9,4	0	100%	1	1	100%
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	<3	<3	0	100%	1	1	100%
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano ¹ (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio ¹ (µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio ¹ (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio ¹ (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno ¹ (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro ¹ (mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos ¹ (µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio ¹ (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos ¹ (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos ¹ (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos ¹ (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio ¹ (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio ¹ (µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio ¹ (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos ¹ (mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloretoeno e Tricloroetano ¹ (µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloretoeno ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroetano ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio ¹ (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS) ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico ¹ (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total ¹ (Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total ¹ (mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas ¹ (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051 ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte S.A)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TOUVEDO S. LOURENÇO									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TOUVELO SALVADOR									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,16	0,5	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
	Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
	pH (Unidades pH)	≥6.5 e ≤9.5	---	---	---	---	0	0	---
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFCA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanóico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFnS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorododecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfônico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polônio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M666PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:


(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. PEDRO (BOIVIVO)									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,70	0,70	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	61,1	61,1	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,0	6,0 ⁹	1	0%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanoico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanoico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilitertbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP:

a) Remetida informação à ERSAR e à Autoridade de Saúde; Incumprimento recorrente visto que não existe ainda implementado sistema de correcção de PH. O incumprimento de PH é resultante das características naturais (hidrogeológicas) da origem da água, no entanto existe já um plano de trabalhos para a sua resolução.

O Presidente:


(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. TOMÉ									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,60	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	83,9	83,9	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
CI	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:


(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VADE S. PEDRO									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	54,4	54,4	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
CI	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio(µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanoico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanoico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanoico (PFTriDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:


(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

 Ponte da Barca Município		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA E FREGUESIAS LÍMITROFES E AZIAS									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	6	6	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	0,7	---	---	6	6	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	2	---	---	2	2	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	28,2	86	0	100%	2	2	100%
	Nitratos ¹ (mg/L NO3)	50	3	3	0	100%	1	1	100%
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	67,0	83,0	0	100%	2	2	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	2	2	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,9	7,0	0	100%	2	2	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
CI	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	2	2	100%
	1,2-Dicloroetano ² (µg/l)	3,0	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio ¹ (µg/l Sb)	10,0	<05	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Arsénio ¹ (µg/l As)	10	<05	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Benzeno ¹ (µg/l)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro ¹ (mg/l B)	1,5	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
	Bromatos ¹ (µg/l BrO3)	10	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
	Cádmio ¹ (µg/l Cd)	5,0	<05	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos ¹ (µg/l CN)	50	<05	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Cloretos ¹ (mg/l Cl)	250	11	11	0	100%	1	1	100%
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos ¹ (mg/l F)	1,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio ¹ (µg/l Hg)	1,0	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio ¹ (µg/l Se)	20	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
	Sódio ¹ (mg/l Na)	200	5,2	5,2	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos ¹ (mg/l SO4)	250	2,1	2,1	0	100%	1	1	100%
	Tetracloretoeno e Tricloroeteno ¹ (µg/l)	10	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
	Tetracloretoeno ¹ (µg/l)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno ¹ (µg/l)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
	Urânio ¹ (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFA ¹ (µg/l)	0,10	<0,00150	<0,00150	0	100%	1	1	100%
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA) ¹ (µg/l)	---	<0,00150	<0,00150	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,0030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorononanoico (PFNA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorododecanóico (PFDDA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
	Ácido perfluoronanossulfónico (PFNS) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS) ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
Ácido perfluoroundecanossulfónico ¹ (µg/l)	---	<0,0010	<0,0010	---	---	1	1	100%
Ácido perfluorododecanossulfónico ¹ (µg/l)	---	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100%
Ácido perfluorotridecanossulfónico ¹ (µg/l)	---	<0,0010	<0,0010	---	---	1	1	100%
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total ¹ (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa Total ¹ (mSv/ano)	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas ¹ (Total)(µg/l)	0,50	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051 ¹ (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
AMPA ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ¹ (µg/l)	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte S.A)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:

(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA					EDITAL N.º 15		
		Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Ponte da Barca informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade do referido Decreto-Lei. Estas análises estão previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).					2º TRIMESTRE 2026 01 Abril a 30 de Junho		
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MUIA									
Tipo de controlo	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual (mg/L)	---	0,5	0,5	---	---	1	1	100%
CR2	Número de colónias a 22 °C (N/ml)	S/ alt. anormal	0	0	---	---	1	1	100%
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	56,8	56,8	0	100%	1	1	100%
	Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
	pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
	Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos(ufc/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
	Alumínio(µg/l Al)	200	19,2	19,2	0	100%	1	1	100%
CI	Turvação (NTU)	4	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
	1,2-Dicloroetano(µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio(µg/l Sb)	10,0	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio(µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno(µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)Pireno(µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
	Bisfenol A(µg/l)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
	Boro(mg/l B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos(µg/l BrO3)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio(µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio(mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo(µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos(µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos(mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos(mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos (mg/l)	0,70	---	---	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens(N/ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
	Ácidos Haloacéticos (HAA)(µg/l)	60	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monocloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dicloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido tricloroacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido monobromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido dibromoacético(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre(mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio(µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza Total(mg/l CaCO3)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos(mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro(µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Hap (Total)(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio(mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Manganés (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio(µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel(µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos (mg/L NO3)	50	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos(mg/L NO2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade (mg/L O2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio(mg/l K)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio(µg/l Se)	20	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio(mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos(mg/l SO4)	250	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno(µg/l)	10	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloroeteno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Urânio (µg/l)	30	---	---	---	---	0	0	---
	Soma de PFAS(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorononanoico (PFNA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
	Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluoroundecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorododecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ácido perfluorotridecanossulfónico(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tri-Halometanos (Total)(µg/l)	100	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-Total(Bq/l)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa Total(mSv/ano)	0,1	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 234(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Urânio 238(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Rádio 226(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210(Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Radão(Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas (Total)(µg/l)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P	0,10	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
AMPA(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina(µg/l)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP: não se registaram incumprimentos

O Presidente:


(Augusto Manuel dos Reis Marinho)

Data da publicação: 11-08-2026